

Report de evaluare

Sesiunea nr. M 125 - 02/11 -30.11.2011 Măsura 125 c2

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 89,065,859.00 Euro

Nr. crt.	Cod proiect							Data			Titlu proiect	Solicitant	Localizare proiect		Punctaj	Criterii de selecție		Criterii de departajare	Valoare eligibilă		Valoare publică		Total cumulată (valoare publică)	Criterii de Eligibilitate neîndeplinite
	măsură componentă PERE/ de minimis	licitația	regiune	judet	n.r. ordine	An	Luna	Zi	Judet	Localitate			CS1	CS2		CD1	Totală		PERE	Totală	PERE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Proiecte neeligibile 125 - C2																								
1	125	E	02	11	6	06	00038	2011	11	30	" INFRASTRUCTURA DE PREVENIRE SI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN COMUNA COSBUC, JUDETEL BISTRITA NASAUD"	COMUNA COSBUC	BISTRITA-NASAUD	Comuna/Oras COSBUC Sat COSBUC	-	-	-	-	1.480.819	0	1.480.819	0	1.480.819	La punctul 1.2 s-a bifat NU , deoarece solicitantul , comuna Cosbuc , prin reprezentantul legal ANGHEL NICULAE nu declara in Declaratia pe proprie raspundere F: la punctul 10- ca nu are inscrieri care privesc sanctiuni economico financiare in cazierul judiciar pe care se obliga sa-l depuna la inchierea contractului de finantare, la punctul 11-ca nu are fapte inscrise in cazierul fiscal la punctul 12- ca toate cheltuielile neeligibile si dupa caz , cofinantarea , vor fi suportate de solicitant si ca acestea vor fi realizate pana la finalizarea proiectului. Declaratia F din cererea de finantare "Original" nu corespunde cu declaratia F din cererea de finantare "copie ". In concluzie in conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluare si selectare a cererilor de finantare pentru proiecte de investitii- Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1-M125c punctul 1.2- "dacă reprezentantul legal nu a declarat că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal sau înscriri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar, expertul înscrie aceste constatări la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă". Pentru nerespectarea criteriilor enunțate mai sus, cererea de finantare a solicitantului comuna Cosbuc este declarata NEELIGIBILA
2	125	E	02	11	2	14	00023	2011	11	29	CORECTARE TORENTI SAT GENERAL SCARISOREANU, SAT CASICEA, COMUNA AMZACEA, JUDETEL CONSTANTA.	COMUNA AMZACEA	CONSTANTA	Comuna/Oras AMZACEA Sat CASICEA; Comuna/Oras AMZACEA Sat GENERAL SCARISOREANU	-	-	-	-	1.327.180	0	1.327.180	0	2.807.999	EG1 - In Certificatul de urbanism nr. 29/06.09.2011 eliberat de primaria comunei Amzacea, judetul Constanta nu se certifica incadrarea investitiei in documentatia de urbanism aprobata in conditiile legii (nu este specificata documentatia de urbanism in baza carei a fost emis certificatul si nici hotararea prin care a fost aprobata aceasta) EG2, EG3 - solutia tehnica prezentata in DALI (recalibrare si reprofilare albie torent L=4530 ml, protectie canal cu dale de beton L=120 ml, canal inierbat L=4410 ml, poduri peste canale - 3 bucăți, trecere prin vad - 2 bucăți) nu este aceeași cu cea avizată prin Avizul tehnic ISC (recalibrare și reprofilare albie torent L=4530 ml, protecție canal cu dale de beton L=120 ml, canal înierbat L=4410 ml, trecere prin vad - 3 bucăți) EG2 - documentația de avizare pentru lucrări de intervenție nu cuprinde și elemente de calcul ale eficienței economice (condiție obligatorie conform Ghidului solicitantului) ES1 - s-a bifat "NU" pentru ca investitia propusa nu se refera la refacerea infrastructurii afectata de inundatii in anul 2010; Nu exista mentiunea proiectantului privind sursa de preturi utilizata la intocmirea devizelor. Verificarea in teren nu a fost efectuata avand in vedere prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții - M01-02 versiunea 10, Secțiunea ES4: verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecție. Verificarea in teren a Cererilor de finanțare conforme, Punctul 8: Verificarea in teren a cererilor de finanțare conforme, paragraful 2 (La nivelul centrului regional) și NOTA 1469/02.02.2012. Verificarea in teren nu a fost efectuata avand in vedere prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții - M01-02 versiunea 10, Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG1, EG2, EG3 (conform observatiilor de mai sus)

Nr. crt.	Cod proiect						Data			Titlu proiect	Solicitant	Localizare proiect		Punctaj	Criterii de selecție		Criterii de departajare	Valoare eligibilă		Valoare publică		Total cumulată (valoare publică)	Criterii de Eligibilitate neîndeplinite	
	măsură componentă PERE/ de minimis	licitația	regiune	judet	nr. ordine	An	Luna	Zi	Judet			Localitate	CS1		CS2	CD1	Totală	PERE	Totală	PERE				
3	125	E	02	11	4	27	00005	2011	11	30	LUCRARI DE CONSTRUCTII,REFACERE SI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE SI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN SATELE CARAMIDARU SI NOAPTESA , COMUNA SISESTI JUDETUL MEHEDINTI	COMUNA SISESTI JUDETUL MEHEDINTI	MEHEDINTI	Comuna/Oras SISESTI Sat CARAMIDARU	-	-	-	-	1.130.419	0	1.130.419	0	3.938.418	<p>EG2: La momentul verificarii documentelor aflate in componenta Cererii de Finantare s-a constatat existenta unor inadverente între Studiul de Fezabilitate si Avizul Tehnic ISC. Astfel, in Avizul Tehnic ISC (prezentat la pag.177 a CF) sunt avizate urmatoarele lucrari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sant betonat L=3.781m, b=0,50m,h=0,50m,panta taluze: 1:1 - Podete – 9buc. <p>In cadrul Studiului de Fezabilitate (prezentat la pag.19-176 a CF) sunt descrise urmatoarele lucrari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refacerea terasamentelor afectate cu aport de material granular 30 cm fundatie din balast si 15 cm strat de piatra sparta, amenajarea podetelor amonte-aval prin prevederea de camere de cadere si pereu, respectiv refacerea scurgerii apelor cu sant de beton. (pag.27) - Pentru consolidarea terasamentelor ravenate si instabile se vor executa lucrari de reprofilare cu aport de material granular de tipul balast (30cm) si piatra sparta (15cm), cu pante transversale spre rigole si santuri. (pag.32) - Se va prevedea amenajarea a 8 podete tubulare, respectiv un podet din prefabricate tip D5 (pag32) <p>S-a parcurs traseul indicat de catre reprezentantul legal, identificandu-se zonele de amplasare a podetelor propuse prin proiect si s-au aratat zonele de amplasare a santurilor betonate.</p> <p>In Lista de cantitati de lucrari Nr.1 (pag.38- parte a SF) sunt prevazute si urmatoarele lucrari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T7 - Gabioane stabilizare picior taluz -650,00 mc; - T8 - Zid de sprijin din beton -1.755,00 mc; - T9 - Beton in praguri amenajare torenti -140,00 mc. <p>Lucrarile T7, T8 si T9 nu sunt prevazute in Avizul ISC si nici descrise in Studiul de Fezabilitate, nici in piesele scrise si nici in cele desenate. Nu au putut fi regasite in plansele prezentate in cadrul Cererii de Finantare si nici identificate in teren.</p> <p>Conform Ghidului Solicitantului, Neconcordanțele identificate între documentația tehnico-economică și prevederile avizului tehnic ISC conduc la declararea ca neeligibilă a Cererii de Finanțare. (pag. 24 din Ghid)</p>

Total neeligibile 125 - C2: 3